

624-01/2/2006. számú
TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI
TANÚSÍTVÁNY

Ezt a tanúsítványt a Szent István
Egyetem Ybl Miklós Műszaki
Főiskolai Kar Tűzvédelmi és
Biztonságtechnikai Intézete a
15/2004. (V. 21.) BM rendelet,
valamint a Magyar Köztársaság
Belügyminisztere 1-A/610/2005.
számú Kijelölő Okiratában foglaltak
alapján adta ki.

Megbízó:

Cooper Lighting and Security Ltd Wheatley Hall
Road, Doncaster, South Yorkshire DN2 4NB.

A tanúsítvány tárgya:

Hagyományos és címzett kézi jelzésadók tűzvédelmi
szabványossági megfelelése

A tanúsítvány érvényessége: 5 év

A tanúsított termék fő jellemzői:

Gyártó:

Fulleon Limited
Llantarmann park, Cwmbran, Gwent, NP44 3AW.

Tipus és megnevezés:

MBG913, MBG914 és MBG917 - hagyományos kézi
jelzésadók

MBG813, MBG814 és MBG817 - címzett kézi
jelzésadók

A tanúsítás kiadásának alapja: Loss Prevention
Certification Board 378c/01 és 378c/02 számú
bizonyítványai a kézi jelzésadók EN 54-11:2001 szerinti
megfeleléségéről

Előzmények

A tanúsítvány tárgya **Fulleon Limited** gyártmányú **hagyományos és címzett kézi jelzésadóinak** tűzvédelmi megfelelőségének a megállapítása. A tanúsítvány tárgyát az alábbi jelzésadók képezik:

Hagyományos kézi jelzésadók

MBG914	Falra szerelhető kézi jelzésadó Menvier rendszerekhez
MBG913	Süllyesztett kézi jelzésadó Menvier rendszerekhez
MBG917	Vízálló kézi jelzésadó Menvier rendszerekhez

Címzett kézi jelzésadók

MBG814	Süllyesztett címezhető kézi jelzésadó Menvier DF6000 és DF6100 rendszerekhez
MBG813	Falra szerelhető címezhető kézi jelzésadó Menvier DF6000 és DF6100 rendszerekhez
MBG817	Vízálló címezhető kézi jelzésadó Menvier DF6000 és DF6100 rendszerekhez

A kézi jelzésadókat a **Loss Prevention Certification Board 8LPCB**) vizsgálta. A vizsgálatok alapján kiadásra került a **387c (387c/01 és 387c/02)** számú bizonyítvány, amely igazolja a jelzésadók **EN 54-11:2001** szerinti megfelelőségét.

A megbízó a magyar tanúsítvány kiadásához mellékelte a fenti dokumentumot és a kézi jelzésadók részletes magyar nyelvű műszaki leírását.

Főbb jellemzők, műszaki adatok

Általános jellemzők

- Az összes kézi jelzésadó egyforma kialakítással készül.
- Könnyű a karbantartás a kiegészítők, cserélhető üvegek és teszt kulcsok segítségével.
- A jelzésadó falra szerelhető, süllyesztett és vízálló (IP67) kivitelben készül.

Működtetés

A kézi jelzésadó az üveglap benyomásával aktiválódik.


Címzett kézi jelzésadók

- Az összes címzett kézi jelzésadó beépített izolátort és címző egységet tartalmaz.
- A címzett kézi jelzésadó tartalmazza az állapot LED-et, amely beállítható úgy, hogy alaphelyzetben villogva jelezze, hogy kommunikál a központtal.
- A LED automatikusan jelzi, ha a kézi jelzésadó aktiválásra került.

Hagyományos kézi jelzésadók

- A hagyományos kézi jelzésadó LED nélküli és LED-es kivitelben is készül.
- A LED jelzi, ha a kézi jelzésadót működtették.

Méretek



Kivitel	W (mm)	D (mm)	H (mm)	Súly (kg)
Süllyesztett	87	36	87	0,15
Falraszerelt	87	57	87	0,2
Vízálló	108	70	108	0,3

Megállapítások

Az LPCB által kiadott 378c számú bizonyítvány igazolja, hogy a kézi jelzésadók megfelelnek EN 54-11:2001 szabványnak.

Az EN 54-11:2001 szabványoknak a hazai megfelelője az MSZ EN 54-11:2003. A fentiek alapján kimondhatjuk, hogy a hagyományos és címzett kézi jelzésadók megfelelnek az MSZ EN 54-11:2003 követelményeinek. A megfelelés az alábbi típusokra érvényes:

Hagyományos kézi jelzésadók

MBG914	Falra szerelhető kézi jelzésadó
MBG913	Süllyesztett kézi jelzésadó
MBG917	Vízálló kézi jelzésadó


Címzett kézi jelzésadók

MBG814	Süllyesztett címezhető kézi jelzésadó
MBG813	Falra szerelhető címezhető kézi jelzésadó
MBG817	Vízálló címezhető kézi jelzésadó

A termék megfelelése – változatlan kialakítás esetén - az érvényességi időn belül áll fenn.

B u d a p e s t, 2006. január 16.

Szent István Egyetem
Ybl Miklós Műszaki Főiskolai KFT
Tűzvédelmi és Biztonságttechnikai Intézet
1146 Budapest, Thököly út 74.
1442 Budapest, 70. Pf. 117


cégszerű aláírás
dr. Beda László intézetigazgató

A tanúsítvány 3 eredeti példányban készült. Ez az 1. számú példány

A tanúsítvány a megrendelő tulajdona. Más (reklám, hirdetés, stb.) célra felhasználni, harmadik személynek kiadni csak a megrendelő tudtával és írásbeli hozzájárulásával szabad! Csak a maga egészében, teljes terjedelmében és változatlan formában másolható!