



**Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht.
Központi Laboratórium
Aktív Tűzvédelmi Eszközöket Vizsgáló Laboratóriuma**

**Npc for Quality Control and
Innovation in Building
Fire Testing Laboratory**

Központi Laboratórium: 1113 Budapest, Diószegi út 37.
Aktív Tűzvédelmi Eszközöket Vizsgáló Laboratórium:
2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

Telefon: (36-1) 372-6113
Telefon: (36-26) 310-526

TMT-88/2006 számú
(No.:TMT-88/2006)

TANÚSÍTVÁNY
(Certificate)
műszaki termék

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

Jelen tanúsítványt az ÉMI Kht. a belügyminiszter 1-A/1014/2004 számú,
2004. december 16-ai dátumú kijelölése alapján, mint tanúsító szervezet adja ki a(z)

**TRIÓDA Biztonságtechnika Zrt.
H-1191 Budapest, Űllői út 206.**

kérelmére.

A megfelelőség tanúsításának alapjául a mellékelt VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV-ben
található vizsgálati eredmények szolgálnak.

A műszaki termék azonosító jele (márkanév, típus, jelölés):

**SIGNAL PS128 TÍPUSÚ SZIRÉNA,
SIGNAL PS128F TÍPUSÚ TŰZJELZŐ HANGJELZŐ**

Jelen TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY 2012. január 15-ig érvényes.

Budapest, 2006. december 22.



Dr. Bánky Tamás
tudományos igazgató



Az ÉMI Kht. Központi Laboratórium

Aktív Tűzvédelmi Eszközöket Vizsgáló Laboratóriuma

- a Nemzeti Akkreditáló Testület által NAT-1-1100/2006 számon,
az MSZ EN ISO/IEC 17025:2001 szerint akkreditált;
- teljes jogú tagja az EGOLF -nak
(European Group of Organisation for Fire Testing, Inspection and
Certification; Tűzvédelmi Vizsgáló, Ellenőrző és Tanúsító Szervezetek
Európai Csoportja)

KBiA-X-1.1-2006.05.11.

A termék gyártója: Trióda Biztonságtechnika Zrt.
H-1191 Budapest, Üllői út 206.
forgalmazója: Trióda Biztonságtechnika Zrt.
H-1191 Budapest, Üllői út 206.

A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Kht. Központi Laboratórium (H-1113 Budapest, Diószegi út 37.)
Aktív Tűzvédelmi Eszközöket Vizsgáló Laboratóriuma (H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

A termékek vizsgálata során figyelembe vett szabványok:

- MSZ EN 54-1:2002 Tűzjelző berendezések 1. rész Bevezetés,
- MSZ EN 54-3:2002 Tűzjelző berendezések 3. rész Riasztóegységek, Hangjelzők
- Bevezetés 2/2002 (I.23.) BM rendelet 2. számú melléklet, V. fejezet

A termék rövid leírása és műszaki adatai:

Kültéri kialakítású tűzjelző hangjelző beépített fényjelzéssel, mely a hangjelzéssel együtt szinkronizálva villog. A ház ütésálló műanyag, belül acél dobozban. A házon belül szabotázsKapcsoló jelez a tűzjelző központ felé. Állandó belső önteszt, folyamatos akkumulátor teszt, izzó- és hangszóró vizsgálat, ezekről riport kimenet.

Mérete:	295 × 200 × 100 [mm]
Tömeg:	3,0 [kg]
IP védettség:	IP 34
Tápfeszültsége:	20...28 VDC
Akkumulátor (1db):	12 V / 7 Ah
Minimális (leterhelt) akkufeszültség:	10,8 V
Izzó adatai:	12 V / 18 W
Nyugalmi áramfelvétel:	4 mA, Maximális áramfelvétel: 2,8 A
Maximum akkumulátortöltő áram:	100 mA
Átlagos hangszóró áramfelvétel:	1,2 A
Szín (ház/villogó):	PS128F – piros/piros, PS128 – világosszürke/narancs
Kisugárzott hangnyomás:	118 dB
Kisugárzott frekvencia tartomány:	900 Hz - 2400 Hz
Maximális szirénaidő:	választható

A termékek alkalmazási területe (96/577/EC): *Tűzészlelés/tűzriasztás – Hangjelző*

A műszaki dokumentáció azonosító jele: M-780/2006

A termék biztonságos alkalmazásának műszaki feltételei:

A műszaki feltételeket a vonatkozó M-780/2006 számú Vizsgálati jegyzőkönyv 2. fejezete tartalmazza.

A TMT-88/2006 számú Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány (TMT) az M-780/2006 számú és 2006-12-15 keltezésű vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő adatokkal, műszaki jellemzőkkel mindenben megegyező termékre vonatkozik, a vizsgálati jegyzőkönyv 2. fejezetében megjelölt egyéb alkalmazási feltételek érvényessége mellett.

Jelen TMT érvényességi ideje alatt az ÉMI Kht. jogosult a terméket gyártás közben, illetve a forgalmazás során — a TMT kérelmezőjének költségére — ellenőrizni.



Antalné Lőrök Noémi
az Aktív Tűzvédelmi Eszközöket Vizsgáló Laboratórium
vezetője